

## **29/06/2007 00:00 - BRONI - Fuga di gas alla stazione ma nessun pericolo per i lavori al parcheggio.**

**CRONACA – OLTREPO'**

BRONI. Verso le 19 di ieri stasera al 115, il numero dell'emergenza dei pompieri sono arrivate numerose chiamate da Broni che segnalavano la presenza di un forte odore di gas provenire dalla zona nei pressi della stazione ferroviaria della città. La sala operativa provinciale dei vigili del fuoco ha quindi provveduto ad inviare subito sul posto una squadra dal Distaccamento volontari di Broni e ha fatto anche convergere una seconda squadra dalla centrale di Pavia. I vigili del fuoco hanno così individuato che esisteva effettivamente una perdita di gas che proveniva dall'interno di una di distribuzione di gas metano all'interno dell'area della Stazione ferroviaria e hanno riconosciuto il punto da cui proveniva la perdita. Hanno quindi agito sulle saracinesche principali della cabina di distribuzione e hanno ottenuto che venisse dispersa la nume di gas che nel frattempo si era formata. terminate le operazioni di bonifica, è stata poi sottoposta a monitoraggio l'area utilizzando delle con apparecchiature elettroniche particolari in dotazione ai vigili del fuoco che servono per la rilevazione di presenza di ulteriori fuoriuscite di gas metano. I controlli hanno dato però risultato negativo e l'intervento si è concluso intorno alle 20,30.

L'area interessata dall'episodio è proprio quella accanto alla zona in cui si erano interrotti i lavori per la costruzione del parcheggio, dal momento che l'impresa aveva rinvenuto la presenza di una condotta del gas che ostacolava i lavori e che andava quindi spostata. La segnalazione era stata riferita all'assessore Massimo Bellinzona che aveva provveduto ad informare le Ferrovie. "Avevamo provveduto a contattare le Ferrovie informandoli del problema aveva reso necessario il fermo dei lavori, e dai loro uffici ci era giunta la garanzia che avrebbero proceduto per effettuare al più presto gli interventi necessari allo spostamento della tubazione; ci hanno poi segnalato che il lavoro era stato effettuato tanto che da lunedì prossimo l'impresa riprenderà regolarmente i lavori per il completamento del parcheggio". Il timore sorto alla notizia della fuga di gas era che questa potesse essere messa in relazione con questo spostamento di tubazioni.

---

*Fonte A.GI.PA.press*

Stampa

Chiudi